



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

AREZZO

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Prot. n.....

Arezzo,

OGGETTO: Direttiva interna di prevenzione incendi. Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori-distributori mobili. Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

A seguito della prima riunione della Commissione Uniformità di Indirizzi del 13\01\2009, durante l'esame di alcune pratiche sono emersi dubbi interpretativi circa l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei contenitori-distributori mobili di gasolio.

Tenuto conto dell'analisi eseguita durante lo svolgimento della riunione della Commissione nonché della documentazione reperita successivamente, si chiarisce quanto appresso riportato.

In merito si possono presentare tre casi.

- 1) Sono ammessi per il rifornimento di macchine in cave, cantieri e aziende agricole, senza essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi ma relegando il rispetto del D.M. 19\03\1990 alla responsabilità del titolare.

SS/az

Pag. 1/2

COPIA DI LAVORO

- 2) Sono ammessi nelle altre attività lavorative, purché riforniscano mezzi non targati e non circolanti su strada, costituendo attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi individuata al punto 15 del D.M. 16\02\1982, qualora la capacità sia superiore a 0,5 mc.
- 3) Se utilizzati per il rifornimento di veicoli circolanti su strada da aziende di autotrasporto, iscritte contemporaneamente alla Camera di Commercio, Agricoltura, Industria e Artigianato ed all'Albo Nazionale Autotrasportatori, ricadono nell'ambito di applicazione di tale decreto, costituiscono attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi equiparata, ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del CPI e per la durata del servizio, a quella individuata al punto 18 del D.M. 16\02\1982.

Installazioni di distributori mobili con modalità diverse da quelle sopra prospettate potranno eventualmente valutate con la procedura di deroga, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98, qualora esistano comprovati ostacoli tecnici alla realizzazione di un distributore di tipo fisso.

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Settimio Simonetti)

