

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO****AREZZO****DISPOSIZIONE DI SERVIZIO**

Prot. n.....

Arezzo, .....

**OGGETTO:** Direttiva interna di prevenzione incendi. Depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 mc a servizio di insediamenti non soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Per uniformità di indirizzo si stabiliscono i seguenti criteri tecnici che dovranno essere applicati nello svolgimento dell'attività di prevenzione incendi.

Si chiarisce che oggetto della verifica in sede di sopralluogo è esclusivamente il deposito di gas di petrolio liquefatto, costituito dal serbatoio e dai relativi accessori, dal vaporizzatore e dalla linea di adduzione gas fino al contatore, se esistente, o alla valvola di intercettazione posta all'esterno del fabbricato servito. Quelli elencati sono gli unici elementi pericolosi presi in considerazione dalla regola tecnica allegata al decreto del Ministero dell'interno datato 14 maggio 2004 .

Con Lettera Circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30/06/2006 è stato ribadito quanto già stabilito al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 214 in merito alla documentazione da allegare alla richiesta di sopralluogo, costituita dalla certificazione di corretta installazione del serbatoio, dalla dichiarazione del titolare dell'attività in merito agli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/98 e dalla planimetria del deposito.

SS/az

Pag. 1 / 2

COPIA DI LAVORO

Pertanto non occorre richiedere la documentazione elencata dal D.M. 4 maggio 1998 in quanto la tipologia di deposito in questione esula dal campo di applicazione del D.P.R. n. 37/98.

IL COMANDANTE  
(Dott. Ing. Settimio Simonetti)



COPIA DI LAVORO